

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «и» тел: 54-07-32; 54-07-25, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г. Рубцовск, ул. Комсомольская 185, тел.4-27-21, E-mail <tond4@mail.ru>

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 28/1/16

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк»

ИНН 2209010692. ОГРН 1022200812468

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, районов по пожарному надзору (ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа ГПН)

№ 28 от 27.01.2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период

«04» февраля 2020 года с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа
«18» февраля 2020 года с «10» ч. «00» м. по «11» ч. «00» м. Продолжительность 1 час
проведена плановая проверка: государственным инспектором г. Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору Южаниным Иваном Сергеевичем по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 29 совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» Косолаповой Верой Ильиничной

Пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 29 во всём здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение путей эвакуации	пункт 7.74 СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.08.2020	

2	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 29 дверь в бытовом помещении, предназначенном для хранения белья должна быть с пределом огнестойкости EI 60	пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020	
3	В здании МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 29 дверь в бытовом помещении, предназначенном для хранения продуктов питания должна быть с пределом огнестойкости EI 60	пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНД ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Южанин Иван Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий
«Детский сад компенсирующего вида
№ 14 «Василёк»
(должность)

Косолапова В.И.
(фамилия, инициалы)

« 18 » февраля 20 20 г.